

Информация о реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями и предприятиями

№ п/п	Номер и дата заключения энергосервисного договора (контракта)	Сведения о заказчике (полное наименование, район)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов в денежном выражении тыс. рублей за квартал	Фактический объем экономии ресурсов (Гкал, кВт и т.д.) за квартал	Описание основных мероприятий, проведенные в рамках энергосервисного договора (контракта) за квартал
1	№ 22/2017-ЭСКО от 20.11.2017г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Демьянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко", Демьянский район	0	0	доп соглашение о приостановлении договора
2	№ 1/10/2018 от 17.10.2018г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Демьянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко", Демьянский район	0	0	доп соглашение о приостановлении договора
3	№ 01/2018-ЭСКО от 12.01.2018г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д. Черныховского»	29,6	2681 кВт	промывка системами отопления (только электроэнергия "Рустек")
4	№ 04-2019 от 05.11.2019 г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружанина И.В."	45,9	2181,66 кВт	Замена существующих осветительных приборов на светодиодные светильники
5	№ 1 от 31.08.2020 г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружанина И.В."	32,5	39,9куб.м.; 5,338Гкал, 240кВт	Проектирование ИПИ с установкой узла учета тепловой энергии (УУТЭ) и узла погодного регулирования (УПР) на 5(пяти) вводах; модернизация узла учета ХВС – на 2-х объектах в кол.- 3-х узлах); подключение ИПИ к удаленной системе сбора данных (диспетчеризация); Устранение неравномерного распределения тепла; Выявление и устранение мест утечки тепла; Подготовка системы отопления к отопительному сезону(промывка и опрессовка труб); Техническое обслуживание ХВС, УУТЭ, УПР; Обеспечение приборами коммерческого учета, на период поверки и ремонта, из собственного фонда; Замена осветительных приборов внутреннего и наружного освещения на светодиодные
6	№ 1-Э-2020 г. от 26.09.2020 г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Яминская средняя школа"	66,42	1211 кВт/ч и 13,335 Гкал	Промывка и опрессовка системы отопления 4 здания, устранение протечки системы отопл
7	№ 2 от 05.10.2020 г.	Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад "Двоймочка"	0,10	1 м3; 0 кВт; 0 Гкал	
8	№ 1 от 07.10.2020 г.	Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад "Родничок"	74394,57 руб.	2726 кВт - электроэнергия, 63 куб м. ХВ, 10,147 Гкал	подготовка к отопительному сезону
9	№ 384409 от 11.11.2020 г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д.Черныховского"	ХВ -1,4 электроэнергия - 29,9, тепло - 27046,37	ХВ -14,02, кВт -2722, Гкал- 5,405	Промывка системы отопления
10	№ 384401 от 18.11.2020 г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Киевская основная школа"	16,74 0,46 44,678	1409 кВт 4,67 м3 9,893 Гкал	За 3 квартал в рамках энергосервисного договора (контракта) произведен ремонт системы отопления по адресу ул. Школьная д.1.
11	№ 385338 от 02.12.2020 г.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"	0,4 6,0 0,0	50 кВт 1,5 Гкал куб.м.- 0,0	
12	№ 32009700602/2020 от 21.12.2020 г.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа"	ХВ 0,8; Свет 6,5	ХВ 8 м3;Свет 611 кВт	
13	№ 74-21 от 12.10.2021 г.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Демьянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко" (Филиал Демьянской средней школы в д. Великий Захолд)	9,2	834 кВт	нет