

ЖУРНАЛ

ведется в электронном виде

ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с 01.01.2021 года

№ п/п	дата отбора пробы	место отбора пробы	общее микробное число	общие колиформные бактерии	термотерантные колиформные бактерии	органолептические свойства	концентрация химических веществ	содержание остаточного хлора	радиологическая α и β	радон	заключение	принятые меры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04.03.2021	скв.№ Н 60-79 с. Лычково, ул. Демянская	0	нет	нет	запах 0, цветность 3,1, мутность < 0,58	об. мин.-218, жесткость - 4,8, хлориды <10, железо-0,21				соот.	
2	04.03.2021	скв.№2022 с. Лычково, ул. Совхозная	0	нет	нет	запах 0, цветность 4,0, мутность < 0,58	об. мин.-220, жесткость - 4,9, хлориды <10, железо-0,17				соот.	
3	04.03.2021	скв.№ Н 62-81 с. Лычково, ул. Энергетиков	0	нет	нет	запах 0, цветность 4,5, мутность < 0,58	об. мин.-214, жесткость - 4,7, хлориды <10, железо-0,19				соот.	
4	04.03.2021	скв.№ 78 с. Лычково, ул. 30 лет ВЛКСМ	0	нет	нет	запах 0, цветность 3,7, мутность < 0,58	об. мин.-208, жесткость - 5,0, хлориды -11, железо-0,17				соот.	
5	04.03.2021	скв.№ Н 70-81 с. Лычково, ул. Речная	0	нет	нет	запах 0, цветность 3,8, мутность < 0,58	об. мин.-206, жесткость - 4,6, хлориды -10,2, железо-0,17				соот.	
6	04.03.2021	скв. № 372 п. Кневицы	0	нет	нет	запах 0, цветность 3,4, мутность < 0,58	об. мин.-222, жесткость - 4,6, хлориды <10, железо-0,24				соот.	

7	08.04.2021	скв. № 979 д. Заря									протоколы не получены
8	08.04.2021	скв. № 1582 д. Жирково									
9	08.04.2021	скв. № 2465 д. Тарасово									
10	08.04.2021	скв. № 1762 д. Беляевщина									
11	08.04.2021	скв. № 77752 д. Ямник									
12	12.05.2021	скв.18-70 п. Демянск, ул. Ленина	0	нет	нет	мутность-1,6	железо-0,46			не соот.	
13	12.05.2021	скв. 1627 п. Демянск, ул. К.Либкнехта	0	нет	нет	мутность-0,86	железо-0,40			не соот.	
14	12.05.2021	скв.59-72 п. Демянск, ул. Сосновского	0	нет	нет	мутность-0,62	железо-0,24			соот.	
15	12.05.2021	скв.Н 23-91 п. Демянск, ул. Гагарина	0	нет	нет	мутность-0,6	железо-0,20			соот.	
16	12.05.2021	скв. № 2461 п. Демянск, ул. Энтузиастов	0	нет	нет	мутность-1,7	железо-0,52			не соот.	
17	12.05.2021	скв. № 372 п. Кневицы	0	нет	нет	мутность-2,4	железо-0,98			не соот.	
18	12.05.2021	скв. № 77752 д. Ямник	0	нет	нет	мутность-1,6	железо-0,43			не соот.	
19	12.05.2021	скв.№ 78 с. Лычково, ул. 30 лет ВЛКСМ	0	нет	нет	мутность-0,86	железо-0,29			соот.	
20	12.05.2021	скв.№ Н 60-79 с. Лычково, ул. Демянская	0	нет	нет	мутность-0,62	железо-0,25			соот.	
21	20.05.2021	скв. № 1582 д. Жирково	0	нет	нет	<мутность-0,58	железо-0,22			соот.	
22	20.05.2021	скв.867 д. Пески	0	нет	нет	мутность-0,64	железо-0,34			не соот.	

проверка Росприроднадзора



