ЖУРНАЛ **ведется в электронном виде**

ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с 01.01.2023 года

№ п/п	дата отбора пробы	место отбора пробы	общее микробное число	общие колиформные бактерии	термотолерантные колиформные бактерии	органолептические свойства	концентрация химических веществ	содержание остаточного хлора	радиология α и β	радон	заключение	принятые меры
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3/28/2023	водоразборная колонка ул. Ленина, у д. 77, п. Демянск					**железо общее-1,84±0,28; мутность-6,7±1,3**				**не соот.**	мониторинг ТО Роспотребнадзора
2	3/28/2023	водоразборная колонка ул. 25 Октября, у д. 22, п. Демянск									соот.	
3	3/28/2023	водоразборная колонка ул. 1 Мая, у д. 55, п. Демянск									соот.	

	исп. инженер ПТО Разгоняева И.В.											